ÚPN-O HRONSKÉ KĽAČANY

NÁVRH ENERGETIKY

0,0 50 100 200 300 400 500 m 1000 m

ELEKTRIFIKÁCIA A TELEKOMUNIKÁCIE

6

LEGENDA

STAV	NÁVRH	
		JESTVUJÚCE 110–400 kV VZDUŠNÉ VEDENIE
		22 kV VZDUŠNÉ VEDENIE + DEMONTÁŽ
		22 kV KÁBELOVÉ VEDENIE
TS		TRANSFORMOVŇA STOŽIAROVÁ
TS	TS	TRANSFORMOVŇA MUROVANÁ + NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ
DK		DIALKOVÝ TELEFÓNNY KÁBEL
ATÚ		TELEFÓNNA ÚSTREDŇA
VTA		VEREJNÝ TELEFÓNNY AUTOMAT
		ZOSIL.STANICA MIESTNEHO ROZHLASU

OC POLYFUNKČNÁ ZÁSTAVBA – DOSTAVBA CENTRA OBCE
1 HBV – 2X4 b.j.
2,3,5,9,10,11,12,13, PLOCHY PRE IBV + ROZPTYL
4 PLOCHY PRE OV – POLYFUNKČNÉ OBJEKTY–DOSTAVBA OC
6,7, VÝROBNÉ ÚZEMIE
8 PPF
14a ŠPORTOVÝ AREÁL + VEREJNÁ ZELEŇ
14b,15 VÝROBNÉ ÚZEMIE–DROBNÁ VÝROBA,SKLADOVÉ HOSP.
16 CYKLOTRASA – ST.TEKOV
17 DOPRAVNÉ PREPOJENIE DO LEVÍČ
18 CHODNÍK NA KUSU HORU
19 ZMIEŠANÉ ÚZEMIE – BÝVANIE A DROBNÁ VÝROBA
20 VINICE
21 CYKLISTICKÝ CHODNÍK + PREMOSTENIE

BÝVANIE – IBV+HBV			
V HRANICI ZASTAVANÉHO ÚZ.		MIMO HR.Z.ÚZ.	SPOLU
H.Kľačany 70			70 rezty
1	2x4b.j.		8 HBV
2	2		2
3	6		6
5		8	8
9		20	20
10		10	10
11		15	15
12		18	18
13	8	33	41
SPOLU	86 IBV +8 HBV	104 IBV	190 IBV +8 HBV

STAV	NÁVRH	
		HRANICA K.Ú. OBCE
		HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA K 1.1.1990+NÁVRH
		HRANICA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE
		PLOCHY JESTVUJÚCEJ IBV + NA REKONŠTRUKCIU
		PLOCHY NAVRHOVANÝCH RD–DOSTAVBA + REZERVA
		PLOCHY NÍZKOPODLAŽNÝCH BYTOVIEK – HBV
		PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
		ZMIEŠANÉ ÚZEMIE– OV+BÝVANIE
		ZMIEŠANÉ ÚZEMIE– DROBNÁ VÝROBA+BÝVANIE
		PLOCHY PRE VÝROBU A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO
		PLOCHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU
		ZMIEŠANÉ ÚZEMIE– VÝROBA A POĽNOHOSPODÁRSTVO
		PLOCHY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
		ZELEŇ – ŠÚKROMNÁ + ÚČELOVÁ A IZOLAČNÁ
		VEREJNÁ ZELEŇ + CINTORÍN
		VINOHRADY + SADY
		LESY + PPF
		PAMIATHODNOSTI OBCE
		OCHRANNÉ PÁSMO VŠETKÉHO DRUHU
		VODNÉ TOKY A PLOCHY
		ŠTÁTNA CESTA III.TR.+MIESTNE KOMUNIKÁCIE
P	P	MIESTNE KOM.+ PARKOVISKO, DOPRAVNÉ PLOCHY

FZOMU 4X12 SML04S03 T
OOK TLMAČE–LEVÍČE

100 párov–MK–TCEKE 50X0,8
DK 5RP1,3+72OM0,9
TLMAČE–LEVÍČE

TS 0026–002 2,5 stip.250kVA

TS 0026–003 2,5 stip.250kVA

TS 0026–005 CUDZIA TS

TS 0026–001 2,5 stip.400kVA

TS 0026–006 2,5 stip. 250kVA

TS 0026–004 stožiar 160kVA

TS–PB

TS

RSU

TS

TS

TS